

144001, Российская Федерация, Московская область,
городской округ Электросталь, Промышленный проезд, д. 11,

Срок действия с 24 декабря 2013 г. по 23 декабря 2017 г.

свидетельство о поверке № СП 0772687 действительно до 29.01.2016 г.

Место отбора пробы: отбор осуществлен заказчиком

№	Маркировка серии	Размер образца, см	Дата изготовления	Дата испытания	Плотность, кг/м ²	Возраст бетона, сутки	Класс (марка) бетона	Прочность на сжатие, МПа
1	1.1	10×10×10	18.06.2015	02.07.2015	2135	14	-	45.2
	1.2	10×10×10	18.06.2015	02.07.2015	2121	14	-	44.7

Начальник испытательной лаборатории



Кузнецов П. В.